


1.stāva plāns



PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

- El. sadalne
- El. sadalne esoša
- 2P slēdzis IP20, (t.p. IP44)
- 1P slēdzis IP20, (t.p. IP44)
- 1P pārslēdzis IP20
- Piekaramājos griestos montējams gaismeklis ar luminiscentām spuldzēm T5, 4x14W, IP20
- Gaismeklis ar luminiscentām spuldzēm T5, 2x35W, IP20, V/A (t.p.IP44)
- Gaismeklis ar luminiscentām spuldzēm T5, 2x49W, IP20, V/A (t.p.IP44)
- Pie sienas stiprināms gaismeklis ar luminiscentām spuldzēm T5, 1x35W, IP20, V/A
- LED gaismeklis 14W, IP54, V/A (griestos montējams)
- LED gaismeklis 14W, IP54, V/A (pie sienas montējams)
- Gaismeklis-norādītājs "IZEJA" 1x8W ar akum.bateriju 3st.
- Akum. baterija 3st.
- Esošie gaismekli
- Darba apgaismojuma tīkli
- Evakuācijas apgaismojuma tīkli
- Avārijas apgaismojuma tīkli

esošie gaismekli no t.Nr.12
pieslēgt (sk. plānā EL-8-2)

SIA "NDelektrA"		Pasūtītājs: Kalkūnes pagasta pārvalde	Pasūtījums: 2016/7
Reģ. Nr.41503074021		Objekts: Iekšējo elektroapgādes ietaišu atjaunošana	
2, Peski 2, Laucesas pag., Daugavpils nov.		Randenes pamatskolā	
Projektēja	N.Griščenko		
		El. apgaismojums.	Stādija
		1.stāva plāna fragments	Lapa
			Lapas
			TS
			EL-8-1
			12
			Mērogs
			1:100
			Būvkomersanta registrācijas
			Nr.12771